



Rzut piwnic

powierzchnia użytkowa piwnic - 279,77 m2

### OZNACZENIA

- DN 50 - PRZEWODY ZASILAJĄCE C.O. W KOTŁOWNI, RURY ROZPROWADZAJĄCE - RURY STALOWE
- DN 50 - PRZEWODY POWROTNE C.O. W KOTŁOWNI, RURY ROZPROWADZAJĄCE - RURY STALOWE
- 16 x 2,0 - PRZEWODY ZASILAJĄCE C.O., RURY ROZPROWADZAJĄCE - RURY WIELOWARSTWOWE PE-RT/AI/PE-RT
- 16 x 2,0 - PRZEWODY POWROTNE C.O., RURY ROZPROWADZAJĄCE - RURY WIELOWARSTWOWE PE-RT/AI/PE-RT

HYDRO-SAN		PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH	NR RYSUNKU
ul. Zblewska 87			C1
INWESTOR	Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie Smażyno 9, 84-217 Szemud		SKALA
TEMAT	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie		1:100
LOKALIZACJA	dz. nr 23/3, obr. Smażyno, gm. Linia		DATA
NAZWA RYS.	Instalacja centralnego ogrzewania rzut piwnicy		25-10-2018
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	
	mgr inż. Adam Szymborski	POM/0239/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	
	mgr inż. Arkadiusz Burnicki	POM/0227/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	